



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Ростовской области

ул. Города Волос, 11, г. Ростов-на-Дону, 344003, тел: 8(863) 240-67-66.

факс: 8(863) 280-86-69. E-mail: gumchsro@donpac.ru

Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

**ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО РОДИОНОВО-НЕСВЕТАЙСКОМУ РАЙОНУ**
ул. Ленина, 30, сл. Родионово-Несветайская, Родионово-Несветайский район, Ростовская область 346580.
Тел (факс): 8 (86340) 30-6-46., E-mail: 73gpn_rnd@mail.ru

Предписание № 9/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению Родионово-Несветайского района детский сад «Незабудка»

Руководителю

**Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
Родионово-Несветайского района детский сад «Незабудка»**

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Родионово-Несветайского района по пожарному надзору от «16» февраля 2021 года, №9, ст.6, ст.6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 ч. 00 мин. по 17 ч. 00 мин «02» марта 2021 г. проведена плановая выездная проверка дознавателем отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Родионово-Несветайскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области - государственным инспектором Родионово-Несветайского района по пожарному надзору старшим лейтенантом внутренней службы Гусевым И.А. объекта защиты – Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Родионово-Несветайского района детский сад «Незабудка», расположенного по адресу(ам): Ростовская область, Родионово-Несветайский район, сл. Родионово-Несветайская, ул. Ленина, 43л, совместно с заведующим МБОУ Родионово-Несветайского района детский сад «Незабудка» Симоновой Н.Д.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	На объекте защиты не обеспечено наличие эвакуационного освещения находящегося в круглосуточном режиме работы, включающееся автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения на путях эвакуации из здания и помещений детского сада.	п.37, п.23 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479; ст.4, ст. 151 №123-ФЗ от 22.07.2008г.; п.7.74СНиП 23-05-95 «Строительные нормы и правила. Естественное и искусственное освещение»	01.02.2022г.	
2.	На объекте защиты не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с главой 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений производственного назначения на входных дверях помещений с наружной стороны.	п.12 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479	01.02.2022г.	
3.	На объекте защиты с массовым пребыванием людей не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	п.30, п. 56 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479	01.02.2022г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Дознаватель ОНДиПР
по Родионово-Несветайскому району
УНДиПР ГУ МЧС России по Ростовской области
(государственный инспектор Родионово-
Несветайского района по пожарному надзору)
старший лейтенант внутренней службы
И.А. Гусев



«29» марта 2021г.

**С предписанием ознакомлен (-а)
Предписание для исполнения получил:**



(подпись)

«29» марта 2021г.

Заведующий
МБДОУ Родионово-Несветайского
района детский сад «Незабудка»
Н.Д. Симонова



Пометка об отказе ознакомления с предписанием, либо отказе совершения подписи: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводившего проверку)